

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала, ул. Ярагского, 124 «а», т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 10 по г. Хасавюрт,
Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД**
(наименование органа государственного надзора)

г. Хасавюрт, ул. Буйнакского, 59, тел. 5-21-73, E-mail: ond_i_pr_8@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 182/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению муниципального
образования «Хасавюртовский район» детский сад общеразвивающего вида «Салам» (МКДОУ
«САЛАМ»), Директору МКДОУ «Салам» Саидмагомедовой Зайнаб Хайбулаевне*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Хасавюрт, Хасавюртовского, Новолакского, Казбеков-го районов по пожарному надзору № 182
(наименование органа ГПН)

от « 15 » июля 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 20 мин.

« 08 » августа 2019 г. по 16 ч 30 мин. « 09 » августа 2019 г.

проведена проверка

*Заместителем начальника ОНД и ПР № 10 по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому,
Новолакскому и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных

майором внутренней службы Гаджиевым Казумом Тарлановичем

инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения муниципального
образования «Хасавюртовский район» детский сад общеразвивающего вида «Салам» (МКДОУ
«САЛАМ»), по адресу: РД, Хасавюртовский район, с. Новосаитли.*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директором МКОУ «Салам»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

Саидмагомедовой Зайнаб Хайбулаевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и кон- кретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норматив- ного правового акта Рос- сийской Федерации и (или) нормативного до- кумента по пожарной безопасности, требова- ния которого (-ых) на-	Срок уstra- нения нару- шения тре- бования по- жарной безо- пасности	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется толь- ко выпол- нение)

1.	2.	3. рушены	4.	5.
1	Обеспечить устранение поврежденных средств огнезащиты для строительных конструкций зданий МКДОУ, а также осуществить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составить акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 21	08.07.2020	
2	Обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).	Правила противопожарного режима в РФ, п. 61	08.07.2020	
3	Обеспечить наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 64	08.07.2020	
4	Не допускать в помещении кухни МКДОУ установку и эксплуатацию газового оборудования (газовой плиты).	п.4.22* СП 118.13330.2012*	08.07.2020	
5	Оборудовать здания МКДОУ каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть.	ч. 7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, п.3.16 СНиП 31-06-2009	08.07.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июле 2020 г. (квартал, месяц)

Заместитель начальника ОНД Гаджиев Казум Тарланович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«09» августа 2019г.



Предписание для исполнения получил:

✓ *Handwritten signature*
(подпись)

Директор МКДОУ «Салам»
Саидмагомедова Зайнаб Хайбулаевна
(должность, фамилия, инициалы)

«09» августа 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 39-99-99

№	Исполнитель	Срок исполнения	Исполнено
1	Сайидмагомедов Казим	до 10.08.2019	да
2	Сайидмагомедов Казим	до 10.08.2019	да
3	Сайидмагомедов Казим	до 10.08.2019	да
4	Сайидмагомедов Казим	до 10.08.2019	да
5	Сайидмагомедов Казим	до 10.08.2019	да

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154177

Владелец Саидмагомедова Зайнаб Хайбулаевна

Действителен с 20.03.2023 по 19.03.2024